

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2016-05-22 التاريخ :

PERMIT # PAC16005576 رقم الطلب :



وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Fire rated doors	المنتج :
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :
APPLICANT / P.O .Box		مقدم الطلب :
MANUFACTURER / LOCATION :	W.M.K. SECUR SRL / ITALY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :
PRODUCT / MODEL :	قائمة المنتجات :	
	الوصف	الموديل
	Aluminium Fire Rated Glazed Double Leaf Door, EI30, EI60, EI90, 30, 60, & 90 minutes Integrity and Insulation Rating , EW120, 120min Integrity and Radiation Rating	Aluminium Fire Rated Glazed Double Leaf Door
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	75750/1200RF, - IFCC1227 - IFC Certification Ltd. 206931/2813FR, 208180, 126619 & 174436	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD: UNI 9723 & EN1363

14
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم



DATE : 2016-05-22 التاريخ :
PERMIT # PAC16005574 رقم الطلب :

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Fire Rated Window & Glazing	المنتج :		
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :		
APPLICANT / P.O .Box		مقدم الطلب :		
MANUFACTURER / LOCATION :	W.M.K. SECUR SRL / ITALY	الشركة المصنعة / بلد الصنع:		
PRODUCT / MODEL :		قائمة المنتجات :		
	<table><tr><th>الوصف</th><th>الموديل</th></tr><tr><td>Aluminium Fire Rated Glazed Partition, EI60, 60min Integrity and Insulation, EI120, 120min Integrity and Insulation and EW120, 120min Integrity and Radiation Rating</td><td>Aluminium Fire Rated Glazed Partition</td></tr></table>		الوصف	الموديل
الوصف	الموديل			
Aluminium Fire Rated Glazed Partition, EI60, 60min Integrity and Insulation, EI120, 120min Integrity and Insulation and EW120, 120min Integrity and Radiation Rating	Aluminium Fire Rated Glazed Partition			
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	165575/2438FR/23 - IFCC1231 - IFC Certification Ltd. 0764/3018FR/2453 70/196542/2744FR	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :		

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD; EN1363

١٤
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني

بسم الله الرحمن الرحيم

DATE : 2016-01-12 التاريخ :

PERMIT # PAC16000253 رقم الطلب :



وزارة الداخلية

الإدارة العامة للدفاع المدني

إدارة الوقاية

TECHNICAL REPORT

التقرير الفني

PRODUCT :	Opening protective system, units and accessories	المنتج :				
PRODUCT APPLICATION :	Fire Rated and Retardant materials	تصنيف المعدة :				
APPLICANT / P.O .Box		مقدم الطلب :				
MANUFACTURER / LOCATION :	W.M.K. SECUR Srl / ITALY	الشركة المصنعة / بلد الصنع :				
PRODUCT / MODEL :	<table><tr><th>الوصف</th><th>الموديل</th></tr><tr><td>Fire Glass Sliding Doors in Aluminium with Power Opening, Overall Dimensions: 2800mm high X 2600mm wide. Two Sliding Doors 2122mm X983mm with powered opening, one fixing 2122mm x 316mm on each lateral and upper fixing 442mm x 2600mm with 387mm x 284 lateral fixing on each side. Door thickness: 86mm, glass thickness 25mm. Doorset A: 77min Integrity, 48min Insulation, Doorset B: 79min Integrity, 42min Insulation</td><td>SECUR ALU SLIDE</td></tr></table>	الوصف	الموديل	Fire Glass Sliding Doors in Aluminium with Power Opening, Overall Dimensions: 2800mm high X 2600mm wide. Two Sliding Doors 2122mm X983mm with powered opening, one fixing 2122mm x 316mm on each lateral and upper fixing 442mm x 2600mm with 387mm x 284 lateral fixing on each side. Door thickness: 86mm, glass thickness 25mm. Doorset A: 77min Integrity, 48min Insulation, Doorset B: 79min Integrity, 42min Insulation	SECUR ALU SLIDE	قائمة المنتجات :
	الوصف	الموديل				
Fire Glass Sliding Doors in Aluminium with Power Opening, Overall Dimensions: 2800mm high X 2600mm wide. Two Sliding Doors 2122mm X983mm with powered opening, one fixing 2122mm x 316mm on each lateral and upper fixing 442mm x 2600mm with 387mm x 284 lateral fixing on each side. Door thickness: 86mm, glass thickness 25mm. Doorset A: 77min Integrity, 48min Insulation, Doorset B: 79min Integrity, 42min Insulation	SECUR ALU SLIDE					
3RD PARTY CERTIFICATE / APPROVAL :	5028873 - UAE 225 - APPLUS+ /LGAI	شهادة المختبرات المساندة (من هيئات معتمدة) :				

RECOMMENDATIONS

التوصيات

TEST STANDARD: EN 13501-2:2002

ع/ع
مدير إدارة الوقاية
الإدارة العامة للدفاع المدني